ООО «Звенотекстиль»
Ростовская обл., Новочеркасск г,
Буденновская ул., 277
www.01161.ru
ru01161@yandex.ru
+7-918-503-01-49

ПАСПОРТ

Комплект инструмента колонщика КТИК-21-02

Паспорт совмещен с руководством по эксплуатации

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-производителем основные параметры и характеристики изделия, и распространяется на комплект инструмента колонщика КТИК-21-02.

1.Назначение изделия.

Комплект инструмента колонщика относится к пожарной технике, служит для комплектации пожарных машин и предназначен для обеспечения установки пожарной колонки на пожарный гидрант и обслуживания рукавных линий на пожаре.

Изделие соответствует климатическому исполнению УХЛ1 (эксплуатации на открытом воздухе при температуре воздуха от -60 до +40°С), эксплуатации в атмосфере типа 1 и 2(условно чистой и промышленной), условиям хранения и транспортирования 5(навесы или не отапливаемые помещения) по ГОСТ15150.

2. Основные технические данные и комплектность.

Таблица 1

№п/п	Наименование	Наименование параметра	Величина	Количество
1	Молоток	Масса, г	400	1
2	Зубило	Длина, мм	200	1
3	Кольцо уплотнительное КН 50	Проход соединительной арматуры, мм	50	2
4	Кольцо уплотнительное КН 70		70	2
5	Кольцо уплотнительное КН 80		80	2
6	Зажим рукавный	Диаметр рукава, требующий перекрытия течи,мм	80	2
7	Жезл регулировщика дисковый ЖР-12Г-01	Длина, мм	330	1
8	Сумка из ткани оксфорд с водоотталкивающей пропиткой Арт. № М00134	Длина, мм	380	1
		Ширина, мм	220	
		Высота, мм	150	

3.Состав и применение

3.1. Состав изделия приведен в таблице 1. Комплект уложен в сумку из синтетического материала.

3.2. Молоток и зубило.

Молоток и зубило служат для очистки от наледи канализационных люков на колодцах с подземными гидрантами и аналогичных работ с пожарной арматурой.

3.3. Кольца

Резиновые кольца служат для замены вышедших из строя колец в пожарной соединительной арматуре напорных линий соответствующих условных проходов. Соответствуют ГОСТ 6557-89

3.4. Зажим рукавный

Зажим рукавный служит для минимизации утечки воды или огнетушащего состава из пожарного напорного рукава через образовавшийся в условиях тушения пожара свищ, сокращает перерасход воды и снижает потерю давления в пожарном рукаве

Для локализации течи в пожарном рукаве, подающим воду под давлением, необходимо наложить ленту зажима на место течи, отцентрировать визуально зажим и место течи, продеть

ленту зажима в пряжку, затянуть и зафиксировать с помощью текстильной застежки (липучка). См. рисунок 1.

Рисунок 1. Схема расположения и затяжки ленты зажима рукавного.

3.5. Жезл регулировщика дисковый ЖР-12Г-01

Жезл регулировщика дисковый предназначен для регулирования движения транспортных средств и пешеходов в любое время суток

3.6. Техническое обслуживание составных частей изделия заключается в их очистке от загрязнений после использования, промывке и сушке. Зубило при необходимости допускается затачивать

4. Гарантии изготовителя:

4.1. Изготовитель гарантирует качество. Комплект инструмента колонщика соответствует требованиям ТУ 28.99.39-013-28635616-2021, технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

4.2. Гарантийный срок эксплуатации комплекта инструмента колонщика составляет 12 месяцев со дня утверждения акта ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 15 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

5. Свидетельство о приёмке

Комплект инструмента колонщика принят в соответствии с обязательными требованиями стандартов и действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

_____ _____

Подпись Расшифровка подписи

М.П. Дата выпуска _____

6. Сведения о приёмке изделия на хранение:

Таблица 2

Дата приёма	Дата снятия	Условия хранения	Вид хранения	Примечание