ООО «Звенотекстиль»
Ростовская обл., Новочеркасск г,
Буденновская ул., 277
www.01161.ru

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015

ПАСПОРТ

на противопожарное полотно ПП- 600

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-производителем основные параметры и характеристики изделия, и распространяется на полотно противопожарное (в дальнейшем – «ПП»).

1. Общие сведения и указания.

1.1. ПП предназначено для устранения горения материалов в начальной стадии пожара. Тушение горящей одежды пострадавшего, защита горючих, легковоспламеняющихся конструкций и другого оборудования, при проведении работ, связанных с высокими температурами и открытым пламенем.
1.2. Материал-стеклоткань с высокими огнезащитными и теплоизоляционными свойствами.
1.3. ПП от производителя ПП-600 ТУ 23.99.19-015.28635616.2021. Продукция сертифицирована в соответствии с Федеральным Законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Технические характеристики.

Основные технические показатели противопожарного полотна

№ пп	Наименование показателей	Значение показателя
		ПП-600
1	Материал полотна	Стекловолокно
2	Размеры полотна, мм ширина длина	 1500 2000
3	Максимальная температура применения, не более °С рабочая кратковременно (10с) длительно (300с)	 600 650 600
4	Продолжительность развертывания, с	5
5	Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С	от минус 50 до плюс 50
6	Масса укладки полотна в чехле, не более кг	0,49
7	Габаритные размеры укладки с полотном, не более, мм длина ширина толщина	 334 225 25
8	Срок службы, лет	3

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки противопожарного полотна входят:
- полотно – 1 шт;
- чехол – 1шт;
- паспорт – 1 экз.

4. Порядок работы, рекомендации по тушению:

4.1. Принцип тушения с помощью ПП основан на ограничении доступа воздуха в зону горения за счет изоляции очага пожара от окружающей среды материалом полотна.
4.2. При тушении пожара ПП необходимо;
- Извлечь полотно из чехла;
-Развернуть полотно полностью;
-Накрыть очаг пожара полотном;
-Оставить до полного затухания.

4.3. При тушении загорания электроустановок (электронагревательные, электронные и электробытовые приборы), а также газовые печи, плиты, следует отключить соответственно электричество и газ.
4.4 При загорании одежды на человеке следует:
- Уложить человека на пол;
- Завернуть его в противопожарное полотно;
- Принять меры по оказанию медицинской помощи.

5. Меры безопасности при эксплуатации

5.1. Во избежание получения травм при тушении с помощью ПП лицо, осуществляющее тушение, должно приближаться к очагу горения, соблюдая меры предосторожности:
-Размещать раскрытое полотно между очагом пожара и собой;
- Накрывать очаг пожара полотном при помощи движения «от себя»;
-К тушению электрооборудования и газовых приборов приступать с отключением электричества и газа;
- При тушении на открытом воздухе к очагу пожара следует подходить с наветренной стороны.

Рекомендуется укомплектовать полотно рукавицами из войлока, или крагами из брезента, спилка.

6. Рекомендации по размещению

ПП размещается вблизи потенциальных источников загорания на стенах с помощью предусмотренных конструкций коуша. В соответствии ППБ минимальное необходимое количество изделий определяется из расчёта одного на 200 кв.м. площади помещения.

7. Свидетельство о приёмке.

Полотно противопожарное соответствует действующим техническим условиям ТУ 23.99.19-015.28635616.2021 и признано годным для эксплуатации.
Дата изготовления _____

ОТК _____

Штамп организации продавца _____

Дата продажи _____

8. Гарантийные обязательства.

7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, приведенным в таблице при соблюдении потребителем эксплуатации и хранения.
7.2. Согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), щит обязательной сертификации не подлежит.